

Số: 01 /VNCB-HCQT
V/v: Mời tham gia dự thầu gói thầu
số 01 cung cấp dịch vụ tư vấn lập
Báo cáo kinh tế kỹ thuật-Dự án:
“Sửa chữa, lắp đặt hệ thống phòng
cháy chữa cháy tại Bệnh viện hữu
nghị Việt Nam – Cu Ba”

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2026

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tư vấn về phòng
cháy và chữa cháy

Thực hiện quyết định số 687/QĐ-VNCB ngày 30/12/2025 của Giám đốc
Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai
đoạn chuẩn bị đầu tư - Dự án: Sửa chữa, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy tại
Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba;

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba kính mời các quý Công ty, đơn vị, tổ
chức hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng tham gia dự thầu Gói thầu số 01:
Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật - Dự án: “Sửa chữa, lắp đặt hệ thống phòng
cháy chữa cháy tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba” để phục vụ cho hoạt
động của Bệnh viện;

Sơ bộ tổng mức đầu tư: 3.976.122.000đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, chín trăm bảy
mươi sáu triệu, một trăm hai mươi hai nghìn đồng);

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ và tên: Lê Văn Viên Điện thoại: 024.38253304
 - Địa chỉ email: hcqtbvhnvncb@gmail.com
 - Chức vụ: Phó trưởng phòng Hành chính quản trị.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Gửi trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư, Phòng Hành chính quản trị, Bệnh
viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba.

Địa chỉ: số 37 Hai Bà Trưng - phường Cửa Nam - Hà Nội

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 05 tháng 01 năm 2026 đến trước
17h00 ngày 08 tháng 01 năm 2026;



Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 08 tháng 01 năm 2026;

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Nội dung công việc

- Lập nhiệm vụ thiết kế
- Lập thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán, bản vẽ,...

2. Yêu cầu đối với đơn vị tư vấn

- Có đăng ký kinh doanh lĩnh vực tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.
- Có kinh nghiệm thực hiện tối thiểu 01 gói thầu tương tự trong 03 năm gần nhất.
- Đội ngũ nhân sự tư vấn có chuyên môn.

3. Danh mục công việc (có phụ lục đính kèm)

4. Địa điểm cung cấp: Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba.

Địa chỉ: 37 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội.

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

6. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

Ghi rõ tỷ lệ tạm ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện tạm ứng, thanh toán (nếu có).

7. Nội dung hồ sơ tham dự gồm:

- Hồ sơ năng lực đơn vị (gồm các tài liệu chứng minh kinh nghiệm, năng lực nhân sự).
- Bản chào giá dịch vụ tư vấn (đã bao gồm phí, lệ phí, VAT....)

Các đơn vị phải cung cấp thông tin chính xác, rõ ràng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các tài liệu đã cung cấp.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý công ty./. *ccu*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để B/c)
- Tổ CNTT, Website Bệnh viện;
- Lưu: HCQT.

KT. GIÁM ĐỐC *[Signature]*
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Mạnh Cường

Phụ lục: Nội dung cơ bản công việc dự án: Sửa chữa, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cu Ba

(Kèm theo công văn mời tham gia dự thầu gói thầu số 01 cung cấp dịch vụ tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật – Dự án: “Sửa chữa, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cu Ba ngày 05/01/2026)

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba được chia thành 02 khu riêng biệt là khu A và B ở giữa là nhà thờ dòng thánh Phao-Lô, khu A gồm có các tòa nhà: Nhà D 04 tầng, Nhà A 03 tầng, nhà C 02 tầng và khu nhà 01 tầng. Khu B gồm có: Nhà B 03 tầng và nhà E 02 tầng. Với kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt Bệnh viện dự kiến triển khai lắp đặt trang thiết bị phòng cháy chữa cháy như sau:

*** Khu A gồm:**

- Hệ thống chung:

+ Trang bị tủ trung tâm báo cháy được đặt tại phòng thường trực 24/24h;

+ Xây lắp nhà đặt máy bơm chữa cháy tại khu vực giáp với bể nước hiện hữu của bệnh viện;

+ Lắp đặt cụm bơm chữa cháy đảm bảo thông suốt tới các khối nhà A, C, D và dãy nhà một tầng;

- Nhà A, C:

+ Trang bị hệ thống đầu báo, chuông, đèn, nút ấn báo cháy cho từng gian phòng, hành lang cho từng tầng;

+ Trang bị hệ thống phương tiện chữa cháy bằng nước (khi có cháy sử dụng các cuộn vòi được trang bị tại các tầng/nhà đưa xuống tại các vị trí đặt chờ hòng chữa cháy để kết nối lên các tầng), các bình chữa cháy xách tay, mặt nạ phòng độc; biển hiệu nội quy, tiêu lệnh chữa cháy;

+ Trang bị hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn EXIT.

- Nhà D:

+ Trang bị hệ thống đầu báo, chuông, đèn, nút ấn báo cháy cho từng gian phòng, hành lang cho từng tầng;

+ Trang bị hệ thống phương tiện chữa cháy bằng nước (khi có cháy sử dụng các cuộn vòi được trang bị tại các tầng nhà đưa xuống tại các vị trí đặt chờ hòng chữa cháy để kết nối lên các tầng), các bình chữa cháy xách tay, mặt nạ phòng độc; biển hiệu nội quy, tiêu lệnh chữa cháy;

+ Trang bị Bình chữa cháy tự động bằng khí HFC-227ea (FM-200), SMS-227-15L dải nạp 7kg - 15kg. Được nạp 14kg HFC-227ea (FM-200) cho các gian phòng chứa kho thuốc, dược và kho vật tư, tài liệu lưu bệnh án;

+ Trang bị hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn EXIT.

- Khu nhà 01 tầng



Trang bị các bình chữa cháy xách tay, mặt nạ phòng độc; biển hiệu nội quy, tiêu lệnh chữa cháy;

*** Khu B gồm:**

- Hệ thống chung:
 - + Trang bị tủ trung tâm báo cháy được đặt tại phòng thường trực 24/24h;
 - + Xây lắp nhà đặt máy bơm chữa cháy tại khu vực giáp với bể nước hiện hữu của bệnh viện;
 - + Lắp đặt cụm bơm chữa cháy đảm bảo thông suốt tới các khối nhà B, E;
- Nhà B, E:
 - + Trang bị hệ thống đầu báo, chuông, đèn, nút ấn báo cháy cho từng gian phòng, hành lang cho từng tầng;
 - + Trang bị hệ thống phương tiện chữa cháy bằng nước (khi có cháy sử dụng các cuộn vòi được trang bị tại các tầng/nhà đưa xuống tại các vị trí đặt chờ họng chữa cháy để kết nối lên các tầng), các bình chữa cháy xách tay, mặt nạ phòng độc; biển hiệu nội quy, tiêu lệnh chữa cháy;
 - + Trang bị hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn EXIT.