

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ
VIỆT NAM-CU BA

SỐ: 371/VNCB-VTTBYT

V/v: mời chào giá dịch vụ sửa chữa
thay thế vật tư cho Hệ thống khí oxy
y tế trung tâm khu vực 3 phòng mổ
và phòng hậu phẫu Tòa nhà A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân cung cấp trang thiết bị y tế

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba có kế hoạch sửa chữa thay thế vật tư cho Hệ thống khí oxy y tế trung tâm khu vực 3 phòng mổ và phòng hậu phẫu Tòa nhà A với các nội dung như sau (danh mục chi tiết đính kèm):

STT	Tên vật tư	Đơn vị	Số lượng
A	Sửa chữa thay thế Hệ thống khí oxy trung tâm	HT	01

Bệnh viện kính mời các công ty đến khảo sát lập báo giá gửi về Phòng Vật tư – Thiết bị y tế; Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, Địa chỉ: số 37 Hai Bà Trưng – Hoàn Kiếm – Hà Nội; trước 10 h 00, ngày 28 tháng 10 năm 2021.

Mọi thông tin liên hệ:

Phòng Vật tư – Thiết bị y tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba

Địa chỉ : số 37 Hai Bà Trưng – quận Hoàn Kiếm – Tp Hà Nội

Ks. Lê Văn Hải

ĐT/Fax: 024. 39393258/ 0944802088

Xin trân trọng cảm ơn./

Nơi nhận:


- Như trên:
- Tổ CN-TT, Website Bệnh viện
- Lưu: VT-TBYT



NGUYỄN ĐÌNH PHÚC

Danh mục: Sửa chữa thay thế Hệ thống khí oxy trung tâm
(kèm theo công văn số: 371/VNCB-VTTBYT ngày 25/10/2021)

STT	Tên vật tư	Đơn vị	Số lượng
A	Sửa chữa thay thế Hệ thống khí oxy trung tâm	HT	01
	Bao gồm:		
1	<p>Hộp van kiểm soát khu vực cho 1 loại khí (Oxy) Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016; ISO9001:2015 - Hộp có chất liệu thép sơn tĩnh điện theo biểu màu RAL 9002. - Kiểm soát cấp/ngừng cấp của từng loại khí - Có van khóa tổng cho cả hệ thống khí - Có đồng hồ áp lực khí cấp vào - Có đồng hồ áp lực khí cấp ra - Có lỗ cấp khí trực tiếp từ hộp van - Có hệ thống van điều áp đảm bảo an toàn khi vận hành - Dễ dàng thao tác lắp mở hộp van khi có sự cố - Áp lực làm việc cho phép: + Khí y tế: ≥ 10 bar Van khóa: xuất xứ Ý</p>	Bộ	1.
2	<p>Đầu ra cấp khí chuẩn Afnor. Xuất xứ: EU hoặc tương đương Tiêu chuẩn sản xuất: HTM02.01, ISO7396-1 Chất lượng sản xuất: EN ISO13485:2012, ISO9001 hoặc tương đương Năm sản xuất: 2020 trở về sau Đặc tính kỹ thuật: - Là loại sử dụng chuyên biệt theo tiêu chuẩn Quốc tế với từng loại khí - Hệ khí: Afnor - Loại lắp nổi, - Đế ô khí được kết nối với 1 đoạn ống đồng có chiều dài 10cm để đảm bảo an toàn cho các gioăng trong quá trình hàn. - Các van 1 chiều được tích hợp tại đế ô khí để đảm bảo việc bảo trì không làm dãn đoạn cung cấp khí - Vành ngoài ô khí được thiết kế nhựa BS chống bám khuẩn và quy chuẩn mẫu theo tiêu chuẩn quốc tế. - Tem ô khí được thể hiện tên khí, tên hãng và tiêu chuẩn sản xuất.</p>	Cái	8
3	<p>Van cách ly đường ống D15 Mỗi van phân vùng bao gồm: + Thân van (Shutt-off ball valve) Hãng sản xuất: Technovielle Xuất xứ: Ý Loại van: Loại van cầu 90 độ, Chất liệu bằng đồng mại niken với gioăng trong là teflon Áp lực làm việc lớn nhất: $P_{max} = 30$ bar Tay van có khóa và được khắc chữ chìm tên của nhà sản xuất, kích thước van và chiều On/OFF + Phụ kiện Rắc co nối động được thiết kế 1 đầu phù hợp vào khóa và 1 đầu phù hợp với kết nối ống Chất liệu: Bằng đồng + Khóa và phật tư phụ được làm sạch đảm bảo độ sạch dùng trong y tế</p>	Bộ	2.



	theo, thiết kế phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN8022-1 hoặc ISO7396-1 và đạt chất lượng ISO13485		
4	Ống đồng		
	Là loại chuyên dùng cho y tế Tiêu chuẩn sản xuất : BS EN13348 hoặc tương đương Tiêu chuẩn chất lượng thi công lắp đặt : ISO9001, ISO13485 hoặc tương đương .		
	Cung cấp và lắp đặt ống đồng D12x0.8mm Xuất xứ : Úc	m	50
	Cung cấp và lắp đặt ống đồng D15x0.7mm Xuất xứ : Úc	m	35
5	Phụ kiện vật tư lắp đặt	Bộ	1

